

Datum : 13.01.2006

Protokolna št.: 58/V/2006

Naročilo: 7078

Stran 1/1

## POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo  
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.  
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Valeta II  
Datum odvzema: 10.01.2006  
Datum sprejema: 10.01.2006  
Datum začetka preskusa: 10.01.2006  
Datum zaključka preskusa: 13.01.2006

### IZVID

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Valeta II					skladen
Št.	PARAMETER	METODA(*)	MEJNA VREDNOST	ENOTA	REZULTAT
1.	<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )	ISO 9308-1:2000	0	št./100 ml	0
2.	Enterokoki	ISO 7899-2:2000	0	št./100 ml	0
3.	Št. kolonij pri 37 °C	ISO 6222:1999	100	št./1 ml	0

### OCENA:

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov **skladen** z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur.list RS, št. 19/04 in 35/04).

Odgovorni analitik:  
Georgij Hempt, dr.med.



Vodja oddelka  
mag. Dean Bošnjak, dr.vet.med.

Datum izvida: 11.01.2006

SKL Lab. št.: 18/PV/2006  
Naročilo: 7078

**POROČILO O PRESKUSU**  
(Pitne vode)

19-07-2006

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Valeta II**  
Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo  
Vrsta naročila: POGODBA  
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Upravljavac: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Vzorec odzvel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.  
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Valeta II  
Datum odvzema: 10.01.2006 Datum sprejema: 10.01.2006 12:00  
Analiziran do: 11.01.2006

**REZULTATI PRESKUSA:**

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	mejna vrednost	MN (%)	začetek	
						konec	
Motnost	N SIST EN ISO 7027	NTU	<0,10	1		11.01.06	11.01.06
pH (pri 25° C)	A ISO 10523		7,57	6,5-9,5		10.01.06	10.01.06
Elektroprevodnost (pri 20° C)	N EN 27888	μS/cm	360	2500		11.01.06	11.01.06
Amonij (glej opombo (1))	A ISO 7150-1	mg/l NH4	<0,016	0,5		11.01.06	11.01.06
Nitriti (glej opombo (2))	A SIST EN ISO 26777	mg/l NO2	<0,010	0,5		10.01.06	10.01.06
Celotni organski ogljik - TOC (glej opombo (3))	A ISO 8245	mg/l C	1,22			11.01.06	11.01.06

Oznaka A: rezultat je vključen v obseg akreditacije pri SA, reg. št.LP-044; Oznaka N: rezultat ni v obsegu akreditacije pri SA.  
Preiskave označene s povdarjenim tiskom niso skladne z veljavno zakonodajo oziroma specifikacijo

**Opombe:**

- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,015 +/- 0,003 mg/l NH4.
- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2.
- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.  
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihanja vzorca pitne vode (NPOC).

**OCENA:**

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav vzorec **USTREZA** Pravilniku o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04, 35/04).

Vodja enote za vode in ekološke vzorce  
Franka Cepak, univ.dipl.inž.kem.inž.

Vodja oddelka za sanitarno kemijo  
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

za Koželj

Koželj



Datum izvida: 12.01.2006

19 -01- 2006

HIG Lab. št.: 65/TER/2006  
Naročilo: 7078

### POROČILO O TERENSKIH MERITVAH

Naročnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Vrsta naročila: POGODBA  
Upravljaev: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.  
Datum odvzema: 10.01.2006 00:00

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Valeta II

#### TERENSKÉ MERITVE:

Barva: Nezaznavna  
Motnost: Nezaznavna  
Usedline: Nezaznavne  
Vonj: Nezaznaven

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	MEJNA VREDNOST
klor dioksid	SIST EN ISO 7393-2 modif.	mg/l	<0,02	0
temperatura	DIN 38404 - C4	°C	11,3	0

strokovni delavec  
Gregor Drinovec, san. inž.



vodja oddelka HZE  
Neva Furlan, dr. med., spec. higiene