



Datum izvida: 06.02.2009

HIG Lab. št.: 175/TER/2009
Naročilo: 16918

POROČILO O TERENSKIH MERITVAH

Naročnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vrsta naročila: POGODBA
Upravljavac: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Datum odvzema: 03.02.2009 00:00

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica**

TERENSKÉ MERITVE:

Ura odvzema: 9:30
Barva: Nezaznavna
Motnost: Nezaznavna
Usedline: Nezaznavne
Vonj: Nezaznaven

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	MEJNA VREDNOST
temperatura	DIN 38404 - C4	°C	12,4	/
klor dioksid	SM 4500-D (1992)	mg/l	<0,02	/

Mnenje pripravil: strokovni delavec
Gregor Drinovec, san. inž.



vodja oddelka HZE
Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.



Datum : 05.02.2009

Protokolna št.: 266/V/2009

Naročilo: 16918

Stran: 1/1

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica
Datum odvzema: 03.02.2009
Datum sprejema: 03.02.2009 12:25
Datum začetka preskusa: 03.02.2009 13:00
Datum zaključka preskusa: 05.02.2009 09:27

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica

OCENA

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorni analitik:



Vodja laboratorija
Georgij Hempt, dr.med.

Priloga:
- Poročilo o preskusu pitne vode 266/V/2009 - Priloga



Datum : 05.02.2009

Protokolna št.: 266/V/2009 - priloga

Naročilo: 16918

Stran: 1/1

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plaćnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica
Datum odvzema: 03.02.2009
Datum sprejema: 03.02.2009 12:25
Datum začetka preskusa: 03.02.2009 13:00
Datum zaključka preskusa: 05.02.2009 09:27

IZVID

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica

Št.	PARAMETER	METODA(*)	Oznaka	MEJNA VREDNOST	ENOTA	REZULTAT
1.	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	ISO 9308-1:2000		0	št./100 ml	0
2.	Enterokoki	ISO 7899-2:2000		0	št./100 ml	0
3.	Št. kolonij pri 37 °C	ISO 6222:1999		100	št./1 ml	0

Odgovorni analitik:



Vodja laboratorija
Georgij Hempt, dr.med.



Datum : 05.02.2009

Lab. št.: 42/PV/2009

Naročilo: 16918

Stran: 1/1

OCENA K POROČILU O PRESKUSU (Pitne vode)

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odzvel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica
Datum odvzema: 03.02.2009

Datum sprejema: 03.02.2009 12:30

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica

OCENA

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode **SKLADEN** s predpisom: Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06).

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem.

Vodja oddelka za sanitarno kemijo
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.



Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 42/PV/2009 - priloga



Datum izvida: 05.02.2009

SKL Lab. št.: 42/PV/2009 - priloga

Naročilo: 16918

Stran: 1/1

POROČILO O PRESKUSU (Pitne vode)

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica**
 Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
 Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
 KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
 Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
 KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
 Vrsta naročila: POGODBA
 Upravljaavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
 KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
 Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
 Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Bolnica
 Datum odvzema: 03.02.2009 Datum sprejema: 03.02.2009 12:30
 Analiziran do: 04.02.2009

REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Oznaka	mejna vrednost	MN (%)	začetek	
							konec	
Motnost	SIST EN ISO 7027:2000	NTU	0,18		1		03.02.09	03.02.09
pH (pri 25°C)	ISO 10523:1994		7,79		6,5-9,5		03.02.09	03.02.09
Elektroprevodnost (pri 20°C)	EN 27888:1993	MS/cm	387	#	2500		04.02.09	04.02.09
Amonij (glej opombo (1))	ISO 7150-1:1984	mg/l NH4	<0,026		0,5		04.02.09	04.02.09
Nitriti (glej opombo (2))	SIST EN ISO 26777:1996	mg/l NO2	<0,010		0,5		04.02.09	04.02.09
Celotni organski ogljik - TOC (glej opombo (3))	ISO 8245:1999	mg/l C	0,83		/		04.02.09	04.02.09

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat označen s povdarnjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Opombe:

- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2.
- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihanja vzorca pitne vode (NPOC).

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06)

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Mrmolja



Vodja oddelka za sanitarno kemijo
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Koželj