



05-02-2009

6000 Koper, Vojkovo nabrežje 4/a - tel.: 05/6630800 - fax.: 05/66300808
Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo, Koper, tel.: + 386 05 663 08 30, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 30.01.2009

HIG Lab. št.: 147/TER/2009
Naročilo: 16872

POROČILO O TERENSKIH MERITVAH

Naročnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vrsta naročila: POGODBA
Upravljaivec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.

Datum odvzema: 27.01.2009 00:00

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole**

TERENSKÉ MERITVE:

Ura odvzema: 8:20

Barva: Nezaznavna

Motnost: Nezaznavna

Usedline: Nezaznavne

Vonj: Nezaznaven

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	MEJNA VREDNOST
prosti klor	SIST EN ISO 7393-2	mg/l	0,1	/
temperatura	DIN 38404 - C4	°C	12,1	/

Mnenje pripravil: strokovni delavec
Gregor Drinovec, san. inž.

vodja oddelka HZE
Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.





Datum : 29.01.2009

Protokolna št.: 200/V/2009

Naročilo: 16872

Stran: 1/1

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole
Datum odvzema: 27.01.2009
Datum sprejema: 27.01.2009 12:10
Datum začetka preskusa: 27.01.2009 12:40
Datum zaključka preskusa: 29.01.2009 10:57

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole

OCENA

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorni analitik:

Vodja laboratorija
Georgij Hempt, dr.med.

Priloga:
- Poročilo o preskusu pitne vode 200/V/2009 - Priloga





Datum : 29.01.2009

Protokolna št.: 200/V/2009 - priloga

Naročilo: 16872

Stran: 1/1

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole
Datum odvzema: 27.01.2009
Datum sprejema: 27.01.2009 12:10
Datum začetka preskusa: 27.01.2009 12:40
Datum zaključka preskusa: 29.01.2009 10:57

IZVID

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole						
Št.	PARAMETER	METODA(*)	Oznaka	MEJNA VREDNOST	ENOTA	REZULTAT
1.	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	ISO 9308-1:2000		0	št./100 ml	0
2.	Enterokoki	ISO 7899-2:2000		0	št./100 ml	0
3.	Št. kolonij pri 37 °C	ISO 6222:1999		100	št./1 ml	0
4.	<i>Clostridium perfringens</i> (vključno s sporami)	UL RS, 19/04 in 35/04		0	št./100 ml	0

Odgovorni analitik:

Vodja laboratorija
Georgij Hempt, dr.med.



Rezultat(i) se nanašajo na preskušani(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah so na voljo na oddelku.



Datum : 02.02.2009

Lab. št.: 30/PV/2009

Naročilo: 16872

Stran: 1/1

OCENA K POROČILU O PRESKUSU (Pitne vode)

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole
Datum odvzema: 27.01.2009

Datum sprejema: 27.01.2009 12:10

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole

OCENA

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec SKLADEN
s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06).

Vodja enote

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem



Vodja oddelka za sanitarno kemijo
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Priloga:

- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 30/PV/2009 - priloga



Datum izvida: 02.02.2009

SKL Lab. št.: 30/PV/2009 - priloga

Naročilo: 16872

Stran: 1/2

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole**
Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plaćnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vrsta naročila: POGODBA
Upravljaavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odzvel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole
Datum odvzema: 27.01.2009 Datum sprejema: 27.01.2009 12:10
Analiziran do: 31.01.2009

REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Oznaka	mejna vrednost	MN (%)	začetek konec
Motnost	SIST EN ISO 7027:2000	NTU	0,51		1		27.01.09 27.01.09
pH (pri 25°C)	ISO 10523:1994		7,80		/		27.01.09 27.01.09
Elektroprevodnost (pri 20°C)	EN 27888:1993	µS/cm	389	#	2500		28.01.09 28.01.09
Aluminij	SIST EN ISO 15586:2003	µg/l	<10	#	200		28.01.09 28.01.09
Amonij (glej opombo (1))	ISO 7150-1:1984	mg/l NH4	<0,026		0,5		28.01.09 28.01.09
Nitriti (glej opombo (2))	SIST EN ISO 26777:1996	mg/l NO2	<0,010		0,5		28.01.09 28.01.09
Celotni organski ogljik - TOC (glej opombo (3))	ISO 8245:1999	mg/l C	0,79		/		28.01.09 28.01.09
TRIHALOMETANI (vsota) (glej opombo (4))	SIST EN ISO 10301-3:1998	µg/l	<1,0		100		27.01.09 29.01.09
LAHKOHLAPNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI					/		
Benzen	SIST ISO11423-1:1998	µg/l	<0,5	#	1		30.01.09 31.01.09
Etilbenzen	SIST ISO11423-1:1998	µg/l	<0,5	#	/		30.01.09 31.01.09
o-ksilen	SIST ISO11423-1:1998	µg/l	<0,5	#	/		30.01.09 31.01.09
m-ksilen	SIST ISO11423-1:1998	µg/l	<0,5	#	/		30.01.09 31.01.09
p-ksilen	SIST ISO11423-1:1998	µg/l	<0,5	#	/		30.01.09 31.01.09
Toluen	SIST ISO11423-1:1998	µg/l	<0,5	#	/		30.01.09 31.01.09
Stiren	SIST ISO11423-1:1998	µg/l	<0,5	#	/		30.01.09 31.01.09
Celotni ogljikovodiki (min. olja)	HM062/FTIR:2006	µg/l	<5	#	/		28.01.09 28.01.09

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanih so dostopne v laboratoriju.